

Teljesítménynyilatkozat

Az EU építési termékekről szóló rendelet 305/2011 számú határozata szerinti teljesítménynyilatkozat

N° 47695 – 20693

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**ISM-95 izolátor eszköz
B11066; B11070;**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11.cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Minden egyes terméket egy egyedi gyártási dátumot tartalmazó címke azonosít és a tesztelő neve

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint címe, a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően

SeTec Sicherheitstechnik GmbH – Hauptstr.40a – D82229 Seefeld - Németország

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

SeTec Sicherheitstechnik GmbH – Hauptstr.40a – D82229 Seefeld - Németország

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

1. rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén

VdS Schadenverhütung GmbH – Amsterdamer Straße 172 – D50735 Köln

végezte a vizsgálatot, elvégezték a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés állandó felügyelet melletti értékeléssel egybekötött alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzés 1. rendszer szerinti jóváhagyását, továbbá kiadták az alábbi EC megfelelésségi tanúsítványokat:

0786 – CPD - 20693

8. Nem lett Európai Műszaki Értékelés kiadva erre a termékre:

Nem alkalmazható

9. Kijelentett teljesítmény:

Minden követelmény meg van határozva, beleértve a fenti 3. pontban közölt rendeltetésre vagy rendeltetésekre vonatkozó EN harmonizált műszaki előírásban szereplő összes fő jellemzőt a lenti táblázat szerint.

Főbb jellemzők	teljesítmény	EN 54-17: 2005/ AC:2007
Névleges aktiválási körülmények / Érzékenység és teljesítmény tűz esetén	megfelelt	n/a, 5.2
Üzembiztonság	megfelelt	4
Üzembiztonság állandósága, Hőellenállás	megfelelt	5.4, 5.5
Üzembiztonság állandósága, Rezgésállóság	megfelelt	5.9 to 5.12
Üzembiztonság állandósága, Nedvességállóság	megfelelt	5.6, 5.7
Üzembiztonság állandósága, Korrózióállóság	megfelelt	5.8
Üzembiztonság állandósága, Elektromos stabilitás	megfelelt	5.3, 5.13

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében az aláíró:

Mr Michael Burner, ügyvezető igazgató

Seefeld, 2013.07.01.

SeTec
SeTec Sicherheitstechnik GmbH
Hauptstraße 40 • D-82229 Seefeld
(aláírás)
Tel. 08152/9913-0 • Fax 08152/9913-20
www.setec-gmbh.net • info@setec-gmbh.net