

Multifix och Flexi eldosor till brandavskiljande väggar i klass EI 60 och EI 90

Innehavare/Utfärdat för

Schneider Electric Sverige AB

Eskilstunavägen 7A, 611 65 Nyköping, Sverige

Organisationsnummer: 556259-3532

Tel: 0155-26 54 00

E-post: info@schneider-electric.com , Hemsida: www.schneider-electric.com

Produktbeskrivning

Eldosor Multifix 1M, Flexi 1M, Multifix 1,5M, Flexi 1,5M, Multifix 2M, Flexi 2M, med brandisoleringsplatta PHA9127X02. Dosorna kan monteras var för sig (enkel) eller i kombination enligt följande:

Multifix 1M eller Flexi 1M i kombination

2, 3, 4 eller 5 dosor, horisontell eller vertikal montering

Multifix 1M, Flexi 1M, Multifix 1,5M, Flexi 1,5M, Multifix 2M eller Flexi 2M i kombination

1 x enkel + 1 dubbel, horisontell eller vertikal montering

2 x enkel + 1 dubbel, horisontell eller vertikal montering

3 x enkel + 1 dubbel, horisontell eller vertikal montering

2 x 1,5M, horisontell eller vertikal montering, stående eller liggande dosa

3 x 1,5M, horisontell eller vertikal montering, stående eller liggande dosa

4 x 1,5M, horisontell eller vertikal montering, stående eller liggande dosa

Avsedd användning

Infällt montage i stenullsisolerade gipsskiveväggar i lägst klass EI 60 respektive EI 90.

Handelsnamn

MU1M, Multifix 1M

MU15M, Multifix 1,5M

MU2M, Multifix 2M

RED1M, Flexi 1M

RED15M, Flexi 1,5M

RED2M, Flexi 2M

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60*

5:231

Brandteknisk klass EI 90**

5:231

* Samtliga eldosor monterade i stenullsisolerade gipsskiveväggar utförda brandteknisk klass lägst EI 60

** Endast enkelmonterade eldosor monterade i stenullsisolerade gipsskiveväggar utförda i brandteknisk klass lägst EI 90

Typgodkännande C900152 | 2020-10-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16200



9P08279



Tillhörande handlingar

Montageanvisning nr NNZ5677600-00, daterad 2020-09-23.

Montageanvisning nr NNZ5677700-00, daterad 2020-09-23.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-04-0208, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Polplast-Polska Sp. z.o.o., Myślenice, Polen

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:

Innehavare
Fabriksbeteckning
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Schneider Electric
RN
t ex MU1M, Multifix 1M Fire
YYYY-MM-DD
C900152
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr EUFI29-19006209-T1 och nr EUFI29-20002669-T1 från Eurofins Expert Services Oy.

Ritningar enligt ritningsförteckning "Drawing list for Multifix and Flexi RED apparatus boxes", daterad 2020-05-13.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje förpackning som levereras.

I väggarna ingående stenullsisolering förutsätts uppfylla brandteknisk klass A1 eller A2.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander

Typgodkännande C900152 | 2020-10-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering