

**PRESTANDADOKUMENTATION (DoP)**

Enligt. EN 50575:2014+A1:2016

5P06987-21-1141**Produkt**

Benämning	Tvinnad H07Z1-R 3G2,5
Produkttypens unika identifikationskod	1141
Batch nr	Se produktemballaget
Avsedd användning/avsedda användningar	Elförsörjning i byggnader med intention att begränsa spridning av rök och brand

Tillverkare	Tekniskt bedömningsorgan
amo installationskabel AB Kabelvägen 5 364 43 Alstermo +46(0)481 50896 installation@amokabel.com	SP Technical Research Institute of Sweden Nr. 0402 Enligt System 3 (bilaga V del 1.4 för CPR)

Angiven prestanda

Egenskaper vid brand I enlighet med: EN 50399	Rökproduktion I enlighet med: EN 50399	Brinnande droppar I enlighet med: EN 50399	Andel sura gaser I enlighet med: EN 50399
D_{ca}	s1	a1	d1

Klassifikation för egenskaper vid brand:***D_{ca}- s1,a1,d1****Denna prestandadeklARATION har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren.**Undertecknad på tillverkarens vägnar av:*

Michael Boman, teknisk chef
(Namn och position)

Alstermo, 2017-06-06
(Ort, datum)


(Signatur)