

Kabelskyddsrör SRS i coil/rulle, med rillor för minimal friktion

Standarder och normer

- SPF Verksnorm 5200 utgåva 1
- EBR KJ41:21
- SPKB 1992:06
- SS 424 14 37

SPF Verksnorm 5200 utgåva 1

Norm som anger kravspecifikation för P-märkningstillstånd av RISE (f.d. SP). Framtagen i samverkan mellan Sveriges Plastförbund, RISE och Elverksföreningen.

Märkning

Extena kabelskyddsrör SRS märks enligt följande:

- Metermärkning
- Material
- YD x Godstjocklek
- Standard
- Benämning
- Produktionsnummer
- Tillverkare

EBR-standard KJ41:21

Standard som avser normala förläggningar, korsningar och speciella förläggningar av kablar i mark med maximalt 145 kV märkspänning.

SPKB 1992:06

Våra kabelskyddsrör uppfyller kraven och villkoren i SP:s kontrollbestämmelse "SPKB 1992:06 Kontrollbestämmelse gällande kabelskyddsrör av plast för kraftkabel".



Kabelskydd SRS i coil/rulle, med rillad insida

E-nummer	Art nr	Dim YD	Dim ID	Godstjocklek	Längd m	Stripe	Mått Coli (mm)
0666700	13800	50	44	3	250	Gul	H1950 x B470 x ID1200
0666701	13087	75	66	4,5	400	Gul	H2550 x B1100 x ID1850
0666702	13666	90	79	5,4	400	Gul	H3000 x B1100 x ID1850
0666703	11918	110	97	6,6	250	Gul	H3000 x B1100 x ID2160
0666704	13312	125	110	7,4	130	Gul	H3000 x B780 x ID2250
0667192	15175	125	110	7,4	200	Gul	H3000 x B1100 x ID2350
0666705	13267	140	123	8,3	100	Gul	H3000 x B950 x ID2520
0667249	15323	160	141	9,5	200	Gul	H3950 x B1200 x ID3020

- Andra längder på beställning
- Kan även beställas med slät insida
- UV beständiga

