

Kabelskyddsrör SRS i raka längder, med rillor för minimal friktion

Standarder och normer

- SPF Verksnorm 5200 utgåva 1
- EBR KJ41:21
- SPKB 1992:06
- SS 424 14 37

SPF Verksnorm 5200 utgåva 1

Norm som anger kravspecifikation för P-märkningstillstånd av RISE (f.d. SP). Framtagen i samverkan mellan Sveriges Plastförbund, RISE och Elverksföreningen.

EBR-standard KJ41:21

Standard som avser normala förläggningar, korsningar och speciella förläggningar av kablar i mark med maximalt 145 kV märkspänning.

SPKB 1992:06

Våra kabelskyddsrör uppfyller kraven och villkoren i SP:s kontrollbestämmelse "SPKB 1992:06 Kontrollbestämmelse gällande kabelskyddsrör av plast för kraftkabel".

Märkning

Extena kabelskyddsrör SRS märks enligt följande:

- Metermärkning
- Material
- YD x Godstjocklek
- Standard
- Benämning
- Produktionsnummer
- Tillverkare



Kabelskydd SRS i raka längder, med rillad insida

E-nummer	Art nr	Dim YD	Dim ID	Godstjocklek	Längd m	Stripe
0667195	15359	110	97	6,6	6	Gul
0667198	13663	110	97	6,6	12	Gul
0667246	15540	125	110	7,4	6	Gul
0667199	13361	125	110	7,4	12	Gul
0667238	15542	140	123	8,3	6	Gul
0667239	15541	140	123	8,3	12	Gul
0667205	14695	160	141	9,5	6	Gul
0667209	13812	160	141	9,5	12	Gul
0667251	15526	200	176	11,9	12	Gul
0667215	13256	225	198	13,4	12	Gul
0667217	15373	250	220	14,8	12	Gul
0667219	15374	280	246	16,6	12	Gul
0667221	15375	315	227	18,7	12	Gul

- Andra längder på beställning
- Kan även beställas med slät insida
- UV beständiga

