

Kabelskyddsrör SRE i raka längder, med rillor för minimal friktion

Standarder och normer

- SPF Verksnorm 5200 utgåva 1
- EBR KJ41:21
- SPKB 1992:06
- SS 424 14 37

SPF Verksnorm 5200 utgåva 1

Norm som anger kravspecifikation för P-märkningstillstånd av RISE (f.d. SP). Framtagen i samverkan mellan Sveriges Plastförbund, RISE och Elverksföreningen.

Märkning

Extena kabelskyddsrör SRS märks enligt följande:

- Metermärkning
- Material
- YD x Godstjocklek
- Standard
- Benämning
- Produktionsnummer
- Tillverkare

EBR-standard KJ41:21

Standard som avser normala förläggningar, korsningar och speciella förläggningar av kablar i mark med maximalt 145 kV märkspänning.

SPKB 1992:06

Våra kabelskyddsrör uppfyller kraven och villkoren i SP:s kontrollbestämmelse "SPKB 1992:06 Kontrollbestämmelse gällande kabelskyddsrör av plast för kraftkabel".



Kabelskydd SRE i raka längder, med rillad insida

E-nummer	Art nr	Dim YD	Dim ID	Godstjocklek	Längd m	Stripe
0667245	15543	110	90	10	6	Utan
0667194	14638	110	90	10	12	Utan
0667243	15545	125	102	11,4	6	Utan
0667244	15544	125	102	11,4	12	Utan
0667247	15546	140	114	12,7	6	Utan
0667200	14628	140	114	12,7	12	Utan
0667203	13860	160	130	14,6	6	Utan
0667201	14530	160	130	14,6	12	Utan
0667214	13297	225	184	20,5	12	Utan
0667216	15376	250	204	22,7	12	Utan
0667218	15377	280	229	25,4	12	Utan
0667220	15378	315	257	28,6	12	Utan

- Andra längder på beställning
- Kan även beställas med slät insida
- UV beständiga

